



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ: Автономная некоммерческая организация «Центр исследований, сертификации и технических испытаний «Технологии подводной добычи углеводородов». Регистрационный номер №ОГН4.RU.1106. Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Измайловское, улица 5-я Красноармейская, д. 22, литера А, этаж 3, помещ. 9-Н, телефон: +7 (812) 929-83-35, адрес электронной почты: info@tpdu.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1106.B02519

П 04346

Срок действия с 18.07.2023 по 17.07.2026

ПРОДУКЦИЯ: Краны шаровые «Бивал» типа КШГ16 DN 10-300, PN до 16,0 МПа, выпускаемые по техническим условиям ТУ 28.14.13-072-01366855-2018 с изм. №1.

Серийный выпуск

Рабочая среда: неагрессивный природный газ (в соответствии с СТО Газпром 2-4.1-212-2008)

Температура рабочей среды: для кранов подземной установки от минус 10°C до плюс 50°C; для кранов надземной установки от минус 10°C до плюс 80°C, кратковременно до плюс 100 °C.

Устойчивость продукции к внешним воздействиям:

- сейсмостойкость: до 9 баллов (по шкале MSK- 64);
- климатическое исполнение: У1, УХЛ1 (по ГОСТ 15150-69);
- огнестойкое исполнение: нет.

КОД ОК 034-2014: 28.14.13.131

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-4.1-212-2008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ» ИНН 7718625072, Юридический адрес: 107076, город Москва, улица Стромынка, д. 21, корп. 2. Адрес производственной площадки: 140483, Московская обл., Коломенский район, п. Радужный, д. 45, телефон: 8(495) 937-89-68, e-mail: info@adl.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ» ИНН 7718625072, Юридический адрес: 107076, город Москва, улица Стромынка, д. 21, корп. 2, телефон: 8(495) 937-89-68, e-mail: info@adl.ru

НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства № ТПА.066-20/8-АСП от 05.02.2021 года ОС АНО «ТПДУ». Протоколов испытаний № 264-2021 от 23.08.2021 года, № 289-2021 от 09.12.2021 года в ИЦЭО ОАО «НПО ЦКТИ», свидетельство о признании компетентности испытательной лаборатории (центра) № ОГН4.RU.2707. Протоколов испытаний №32/23 от 05.06.2023 года, № 40/23 от 29.06.2023 года в ИЛ АО «Газпром диагностика», свидетельство о признании компетентности испытательной лаборатории (центра) № ОГН4.RU.2646. Акта экспертной группы по сертификации продукции № ТПА.066-20/9-АЭ от 17.07.2023 года. Решения о выдаче сертификата соответствия № ТПА.066-20/10-РВ от 18.07.2023 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1b



Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Титов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Шаталов

инициалы, фамилия