



СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 102

Выдан

ООО «Торговый Дом АДЛ»

Адрес: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 21, корпус 2

Фактический адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, дом 45

Телефон: +74966192616, Факс: +74966192616, e-mail: info@adl.ru

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Шкафы комплектные вводно-распределительные торговой марки «ГРАНТОР» типов АРП, РП, выпускаемые по ТУ 3434-006-81673229-2007; Комплектные устройства управления «ГРАНТОР» типа АЭП, выпускаемые по ТУ 3431-007-81673229-2007; Комплектные устройства управления «ГРАНТОР» типа АЭП во взрывозащищенном исполнении, выпускаемые по ТУ 3431-043-81673229-2012; Комплектные устройства управления «ГРАНТОР» типа АСУ ТП, выпускаемые по ТУ 4252-057-81673229-2015. Код ТН ВЭД

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 сейсмостойкость 9 баллов по шкале
MSK-64

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокол испытания № 005-01-20/15-ЦТ ОТ 22.01.2020 года, выданный испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест», аттестат аккредитации № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.002 от 08.11.2019 года.

**Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»**

**Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,
д. 12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26**

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 27.01.2020

Срок действия сертификата: 26.01.2023

Руководитель органа
по сертификации



Экхарт К.А.
(ФИО)

(подпись)

Москва